

CS10 , ОУ " Св. Св. Кирил и Методий", Габрово, България

EWEJ02

Контакт на долна плоча на двоен вентилируем покрив с отопляемо пространство. (Контакт между блокове А и В)

М 1:10 @ А4

5.08.2015



ЛЕГЕНДА:

-  Същ. положение
-  Стъпка 1
-  Стъпка 2
-  Стъпка 3

Въздухопътен слой

ОПИСАНИЕ:

Контакт на двойният вентилируем покрив с отопляемо пространство на съседен блок с по-голяма височина.

- ОТ ВЪН НА ВЪТРЕ
- Теплоизолация EPS 20см.
- Лепило за изолац. плоскости
- Нова мазилка
- Тухлена стена
- Вътрешна мазилка

ВЪТРЕ
класна стая

ВЪТРЕ
класна стая


ВЪТРЕ
класна стая

неотопляемо
пространство
двоен вентилируем
покрив

ВЪН

- Фолио
- Теплоизолация - минерална вата 20см.
- Пароизолация
- Керамзитова настилка
- Ст. бетонова плоча
- Вътрешна мазилка

Долна плоча покрив



Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация е на авторите. Тя не отразява непременно мнението на Европейския съюз. Нито Изпълнителната агенция по конкурентоспособност и иновации (EACI), нито Европейската комисия са отговорни за злоупотреби, които могат да бъдат направени с информацията, съдържаща се в публикацията.

EuroPHit

CS10 , ОУ " Св. Св. Кирил и Методий", Габрово, България

М 1:10 @ A4



EWEJ02

Контакт на долна плоча на двоен вентилируем покрив с отопляемо пространство. (Контакт между блокове А и В)

ЛЕГЕНДА:

Същ. положение

Стъпка 1

Стъпка 2

Стъпка 3

Въздухоплътен слой

ОПИСАНИЕ:

Контакт на двойният вентилируем покрив с отопляемо пространство на съседен блок с по-голяма височина.

ПРЕДИ / BEFORE

17,76°C

	Преди Before	След After
U (W/m ² K)		
стена/wall	1,185	0,141
покрив/roof	1,551	0,126
Ψ W/mK	1,701	0,021
Tita (°C)	17,761	19,849

U (W/m²K)
стена/wall
покрив/roof


Ψ W/mK

Tita (°C)

17,761 19,849

СЛЕД / AFTER

19,84°C



Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация е на авторите. Тя не отразява непременно мнението на Европейския съюз. Нито Изпълнителната агенция по конкурентоспособност и иновации (EACI), нито Европейската комисия са отговорни за злоупотреби, които могат да бъдат направени с информацията, съдържаща се в публикацията.

EuroPHit

