

CS10 , ОУ " Св. Св. Кирил и Методий", Габрово, България

EWEJ01

Контакт на горна плоча на двоен вентилируем покрив с отопляемо пространство.
(Контакт между блокове А и В)

М 1:10 @ А4

5.08.2015




ЛЕГЕНДА:

-  Същ. положение
-  Стъпка 1
-  Стъпка 2
-  Стъпка 3

Въздухоплътен слой

ОПИСАНИЕ:

Контакт на двойният вентилируем покрив с отопляемо пространство на съседен блок с по-голяма височина.



ВЪТРЕ

ОТВЪН НАВЪТРЕ

- Мозаечна мазилка, грунд, стъклофибърна мрежа, шпакловка
- Топлоизолация XPS 18см.**
- Лепило за изолац. плоскости
- Съществуваща мазилка
- Тухлена стена
- Вътрешна мазилка

Heated space

25

ВЪН OUT

ОТВЪН НАВЪТРЕ

- Минерална мазилка, грунд, стъклофибърна мрежа, шпакловка в два пласта
- Топлоизолация EPS с графитни частици 20см.**
- Лепило за изолац. плоскости
- Съществуваща мазилка
- Тухлена стена
- Вътрешна мазилка

Горна плоча двоен вентилируем покрив

неотопляемо пространство покрив
double ventilated roof - top slab



Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация е на авторите. Тя не отразява непременно мнението на Европейския съюз. Нито Изпълнителната агенция по конкурентоспособност и иновации (EACI), нито Европейската комисия са отговорни за злоупотреби, които могат да бъдат направени с информацията, съдържаща се в публикацията.

EuroPHit

CS10 , ОУ " Св. Св. Кирил и Методий", Габрово, България


М 1:10 @ A4




D 08-A

Контакт на горна плоча на двоен вентилируем покрив с отопляемо пространство.
(Контакт между блокове А и В)


5.08.2015



ПРЕДИ / BEFORE



СТЪПКА 1/ STEP 1



СЛЕД / AFTER

U (W/m²K)
-стена/wall
-стена към покрив/
wall to roof


Ψ (W/mK)

Tita (°C)

Преди Before	Ст.1 Step 1	След After
1,326	1,326	0,142
1,185	0,141	0,141
0,171	0,352	0,368
16,978	17,501	18,431

ОПИСАНИЕ:

Контакт на двойният вентилируем покрив с отопляемо пространство на съседен блок с по-голяма височина. Съществува термомост, но няма конденз.



Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация е на авторите. Тя не отразява непременно мнението на Европейския съюз. Нито Изпълнителната агенция по конкурентоспособност и иновации (EACI), нито Европейската комисия са отговорни за злоупотреби, които могат да бъдат направени с информацията, съдържаща се в публикацията.

EuroPHit

